

KB-Hoch-201213-2

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1¹⁾

CLASSIFICATION REPORT Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1¹⁾

Auftraggeber
client

Swisspor AG
Bahnhofstrasse 50

CH – 6312 Steinhausen

Gegenstand
subject

"swissporBOARD Bauplatte"

Beschreibung
description

Gelbe XPS-Platte, auf die auf beide Seiten ein transluzentes Glasgittergewebe und eine graue Mörtelschicht aufgebracht wurde
Yellow XPS-panel, at both sides with a translucent glass grit and a grey mortar coating



Klassifizierung
classification

E

Anwendungsgebiet

- freihängend
- gemäß EN 15715 für die Anwendung im Lieferzustand

field of application

- *freely suspended*
- *according to EN 15715 as placed on the market*

Berichtsdatum
issue date

17.12.2020

Geltungsdauer
validity

Siehe Abschnitt 5.1 / *see section 5.1*

Dieser Bericht umfasst 4 Seiten. / *The report comprises 4 pages.*

Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.
For legal interests, only the German wording is decisive.

¹⁾ DIN EN 13501-1:2018